

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG  
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QBPC-KD  
V/v trả lời ý kiến, giải quyết phản ánh  
kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12,  
HĐND tỉnh khóa XVII.

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Bình.

Công ty Điện lực Quảng Bình đã nhận được công văn số 1925/UBND-TH ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc đề nghị trả lời ý kiến, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII. Sau khi xem xét nội dung và xác minh thực tế, Công ty xin được trả lời cụ thể như sau:

1. *Cử tri xã Ngư Hóa đề nghị Công ty Điện lực Quảng Bình xem xét nâng cấp Trạm biến áp tại thôn Tân Lâm, xã Ngư Hóa để đảm bảo nguồn điện 3 pha cho nhu cầu sản xuất của nhân dân trong vùng (mục 7).*

Trả lời: Công ty đã chỉ đạo Điện lực Quảng Trạch phối hợp với UBND xã Ngư Hóa đến trực tiếp các hộ dân tại thôn Tân Lâm để khảo sát, xác minh hiện trường. Thực tế các hộ dân thôn Tân Lâm đang sử dụng lưới điện 0,2 kV (01 pha) thuộc trạm biến áp Nước Ngoài, tuy nhiên một số hộ dân có nhu cầu sử dụng điện 03 pha cho mục đích trang bị các máy xay xát lúa. Để đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn, Công ty sẽ nâng cấp, cải tạo đường dây 22kV và trạm biến áp Nước Ngoài lên 03 pha và xem xét bố trí vốn để đầu tư, xây dựng hạng mục công trình này trong thời gian sớm nhất.

2. *Cử tri thôn Minh Tiến xã Thái Thủy đề nghị Công ty Điện lực Quảng Bình nâng cấp tuyến đường điện tại xóm Choi thuộc thôn Minh Tiến xã Thái Thủy, vì hiện nay tuyến đường điện này đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn lưới điện (mục 65).*

Trả lời: Khu vực xóm Choi thuộc thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy gồm 07 hộ dân, từ trước năm 2000, các hộ dân này đã làm nhà tạm sinh sống để phục vụ trồng rừng theo tính chất thời vụ ngay giữa khu trồng rừng, không có quy hoạch, không có đường giao thông. Công tơ mua bán điện được Điện lực lắp tại vị trí B4/17 đường dây hạ thế TBA Đông Thái 1, các hộ dân tự đầu tư hệ thống dây ra sau công tơ đến từng hộ để phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Khoảng cách từ vị trí lắp công tơ đến hộ xa nhất khoảng 550 mét, hệ thống dây ra sau công tơ kéo băng qua rừng, sau nhiều năm đã xuống cấp.

Qua đây, Công ty kính đề nghị chính quyền địa phương cần có quy hoạch và phê duyệt quy hoạch các khu giãn dân, khu tái định cư đảm bảo tính ổn định lâu dài và phối hợp với ngành Điện để có phương án đầu tư về hạ tầng lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, hiệu quả cho người dân sau khi định cư. Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lập quy hoạch xây dựng hạ tầng để có phương án cấp điện đảm bảo đồng bộ, đúng quy hoạch. Đối với các kiến nghị của cử tri thôn Minh Tiến, xã Thái Thủy, trong thời gian chờ đầu tư, Công ty kính đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân khu vực này chủ động đầu tư sửa chữa, thay thế hệ thống

dây điện sau công tơ (là tài sản của khách hàng sử dụng điện), Điện lực sẽ phối hợp hỗ trợ cùng với các hộ dân gia cố phần dây ra sau công tơ để đảm bảo an toàn.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, giải quyết phản ánh, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, Công ty Điện lực Quảng Bình kính báo cáo UBND tỉnh Quảng Bình được rõ.

Trân trọng cảm ơn!

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Sở Công Thương (b/c);
- Ban Giám đốc (b/c);
- KH&VT, KT (p/h);
- Các ĐL: LT, QT (t/h);
- Lưu: VT, KD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**