

Số: /SCT-QLNL
V/v giải quyết, trả lời kiến nghị của
cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối
năm 2025, HĐND tỉnh khóa VIII

Quảng Trị, ngày tháng 02 năm 2026

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- UBND tỉnh.

Thực hiện Công văn số 615/UBND-TH ngày 12/02/2026 của UBND tỉnh về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa VIII; trong đó, giao Sở Công Thương trả lời nội dung kiến nghị tại các mục 49, 52, 53 (Phần IV) đối với Báo cáo số 20/BC-HĐND của HĐND tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Sở Công Thương trả lời như sau:

1. Về kiến nghị tại mục 49, phần IV, Báo cáo 20/BC-HĐND ngày 26/01/2026

Mục 49: *“Việc quy hoạch và xây dựng trụ điện, kéo đường dây điện trên địa bàn thôn Quạt Xá, xã Cam Lộ còn nhiều bất cập. Một số trụ điện được ngành Điện lực xây dựng trên phần đất của người dân và trong phạm vi hành lang giao thông, khi thực hiện không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm di dời. Khi người dân có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở, mở đường hoặc phục vụ sinh hoạt, sản xuất thì phải tự chi trả kinh phí di dời trụ điện với mức từ 10-15 triệu đồng/trụ, gây khó khăn lớn cho người dân, nhất là các hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo ngành Điện lực và các cơ quan chức năng rà soát, đồng thời có cơ chế hỗ trợ hoặc chịu trách nhiệm di dời đối với các trụ điện do ngành Điện lực xây dựng trước đây, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân (cử tri xã Cam Lộ).”*

- Sở Công Thương trả lời như sau:

Nhằm làm rõ vấn đề trên ngày 28/01/2026, Sở Công Thương đã có Công văn số 257/SCT-QLNL gửi Công ty Điện lực Quảng Trị về việc đề nghị kiểm tra giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa VIII. Ngày 03/02/2026, Đội Quản lý điện Cam Lộ - đơn vị quản lý trực tiếp địa bàn cử tri phản ánh đã phối hợp với Phòng Kinh tế xã Cam Lộ làm việc với đại diện thôn Quạt Xá, xã Cam Lộ và cử tri có kiến nghị.

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với chính quyền địa phương, đại diện thôn và các hộ dân có liên quan, chưa phát hiện trường hợp trụ điện do ngành Điện lực xây dựng trên đất của người dân mà không có thỏa thuận hoặc yêu cầu

người dân chi trả chi phí di dời như phản ánh, các ý kiến của cử tri chủ yếu mang tính đề xuất, kiến nghị chính quyền địa phương và ngành Điện lực quan tâm bố trí nguồn vốn để cải tạo lưới điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. Về cải tạo, nâng cấp lưới điện thuộc trách nhiệm của Công ty Điện lực Quảng Trị; trên cơ sở quản lý vận hành và hàng năm Công ty Điện lực Quảng Trị đánh giá đường dây và trạm biến áp để bố trí kinh phí duy tu, cải tạo, nâng cấp lưới điện đảm bảo vận hành ổn định, an toàn cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và sinh hoạt của người dân (có biên bản làm việc kèm theo).

2. Kiến nghị tại mục 52, Phần IV, Báo cáo 20/BC-HĐND ngày 26/01/2026

Mục 52: “*Đề nghị Tỉnh có ý kiến với ngành Điện lực xem xét quản lý và đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện tại khu vực nuôi tôm Huỳnh Xá Hạ. Hiện nay, hệ thống lưới điện do người dân tự đầu tư, xây dựng đã xuống cấp, không bảo đảm yêu cầu về an toàn và kỹ thuật, gây khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân (cử tri xã Vĩnh Thủy).*”

- Sở Công Thương trả lời như sau:

Các tuyến đường dây 22kV, 0,4kV và các TBA cấp điện khu vực nuôi tôm Phan Hiền, Huỳnh Xá Hạ thuộc công trình Hệ thống cấp điện khu vực nuôi tôm bán thâm canh thôn Huỳnh Xá Hạ và Phan Hiền được đầu tư xây dựng từ năm 2006 do Ban QLDA chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản thuộc Sở Thủy sản Quảng Trị (cũ) làm chủ đầu tư để phục vụ cấp điện khu vực nuôi tôm xã Vĩnh Sơn (cũ). Đến ngày 15/08/2008 các tuyến đường dây 22kV và TBA cấp điện cho khu vực nuôi tôm Vĩnh Sơn được bàn giao cho Công ty Điện lực Quảng Trị quản lý, vận hành (theo hồ sơ bàn giao, tiếp nhận tài sản của các đơn vị liên quan). Phần tuyến đường dây này đã được ngành điện đầu tư cải tạo, sửa chữa, thay thế những phụ kiện xuống cấp để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật vận hành.

Đối với hệ thống lưới điện theo nội dung cử tri kiến nghị trên là phần đường dây hạ áp sau các Trạm biến áp khu vực nuôi tôm Huỳnh Xá Hạ, do người dân tự đóng góp đầu tư xây dựng thêm một số cột tạm và đường dây để phục vụ nhu cầu sản xuất và nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, do chưa được bàn giao theo quy định nên ngành điện chưa có cơ sở pháp lý để bố trí vốn đầu tư cải tạo.

Để phục vụ công tác đầu tư, cải tạo lưới điện hạ áp tại khu vực nuôi tôm Huỳnh Xá Hạ nói trên, kính đề nghị địa phương và các đơn vị liên quan Phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Trị để thực hiện các thủ tục bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý vận hành theo đúng quy định của Luật Điện lực để thuận lợi trong quá trình vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện (có biên bản làm việc kèm theo).

3. Kiến nghị tại mục 53, Phần IV, Báo cáo 20/BC-HĐND ngày 26/01/2026

Mục 53: “Đề nghị Tỉnh quan tâm, xem xét đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đường điện cao áp dọc một số tuyến tỉnh lộ đi qua địa bàn xã Vĩnh Thủy (mới), gồm các tuyến ĐT 573A và ĐT 573B. Đây là khu vực tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc đầu tư nâng cấp hệ thống điện nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, phòng ngừa tệ nạn xã hội, đồng thời góp phần chỉnh trang, làm đẹp bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Vĩnh Thủy (Cử tri xã Vĩnh Thủy).”

- Sở Công Thương trả lời như sau:

Sở Công Thương đã yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Trị; Đội Quản lý điện Vĩnh Linh và xã Vĩnh Thủy đã kiểm tra thực tế, hệ thống đường dây trung áp dọc tuyến ĐT573A và ĐT573B hiện đang vận hành bình thường, bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định. Nội dung kiến nghị của cử tri thực chất liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng công cộng dọc tuyến đường, thuộc trách nhiệm quản lý và đầu tư của địa phương theo phân cấp quản lý hạ tầng giao thông. Đề nghị UBND xã Vĩnh Thủy nghiên cứu, đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng trên các đường tỉnh lộ ĐT573A và ĐT573B theo kiến nghị của cử tri (có biên bản làm việc kèm theo).

Sở Công Thương kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và UBND tỉnh để biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLNL.

GIÁM ĐỐC

Hồ Xuân Hòa