

V/v báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến,
kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thường
lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa IX

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị
- UBND tỉnh Quảng Trị

Thực hiện nội dung công văn số 3354/UBND-TH ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa IX, trong đó yêu cầu đơn vị gửi báo cáo các nội dung được phân công tại mục số 90 tại Báo cáo số 373/BC-HĐND của HĐND tỉnh: *“Cử tri phường Đồng Hới phản ánh, kiến nghị: Hiện nay, hệ thống điện tại khu vực đầu đường Nhật Lệ, phường Đồng Hới còn nhiều bất cập, việc đấu nối điện sinh hoạt khó khăn, Trạm biến áp Mỹ Cảnh 1 thường xuyên quá tải, điện áp yếu, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và hoạt động du lịch. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện sớm nâng công suất trạm biến áp, bổ sung các điểm đấu nối và cải tạo lưới điện, bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và phát triển du lịch trên địa bàn”*. Công ty điện lực Quảng Trị báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết kiến nghị trên như sau:

Để đáp ứng nhu cầu phụ tải của khu vực, Công ty Điện lực Quảng Trị đã đưa hạng mục nâng công suất Trạm biến áp Mỹ Cảnh 1 và cải tạo lưới điện khu vực vào kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2026. Hiện nay, gói thầu đầu tư xây dựng đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Trong quá trình chờ hoàn thành dự án đầu tư, do phụ tải tăng đột biến, từ ngày 24/6/2026, Trạm biến áp Mỹ Cảnh 1 bắt đầu xảy ra tình trạng quá tải. Ngày 25/6/2026, Điện lực Đồng Hới - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành lưới điện trên địa bàn - đã thực hiện cân pha phụ tải để giảm tải cho trạm, tuy nhiên tình trạng quá tải vẫn tiếp diễn.

Ngày 26/6/2026, Công ty Điện lực Quảng Trị đã chỉ đạo Điện lực Đồng Hới khẩn trương thay thế máy biến áp, nâng công suất Trạm biến áp Mỹ Cảnh 1 từ 250 kVA lên 400 kVA. Sau khi hoàn thành việc nâng công suất, trạm biến áp đã vận hành ổn định, bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân, cơ sở kinh doanh và hoạt động du lịch trong khu vực.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Quảng Trị tiếp tục tập trung triển khai gói đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện khu vực theo kế hoạch. Sau khi dự án hoàn thành, lưới điện sẽ được hoàn thiện đồng bộ hơn, tăng cường khả năng cấp điện, tạo thêm các điểm đầu nối phù hợp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, sinh hoạt của Nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển du lịch trên địa bàn.

Trên đây là báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Trị về kết quả xử lý kiến nghị của cử tri tại mục số 90, Báo cáo số 373/BC-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Công ty kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị xem xét, tổng hợp trả lời cử tri.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- ĐLĐH;
- KHVT, Ban QLDA ĐTXD;
- Lưu: VT, PC.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Hiếu Trung